PHOENIX DAM 2B														
	DAM DRAWDOWN ESTIMATE													
	STORAGE AT SPILLWAY =			**48**	**ACRE-FEET**		**ZERO GH=**	**1398.20**						
	RATING TABLE ASSUMES: (1) NO INFLOW (2) NO CLOGGING OF PRINCIPAL OUTLET													
	Time (days)	**Time (hours)**	**Elevation (feet, GH)**	**Elevation (feet, NAVD88)**	**Vol (acre-ft)**	**Vol (cu. Ft.)**	**Q cu. Ft. / s**	**Q cu ft / hr**	**Inc Vol**	**Pct Full**	**Fall (feet)**	**Interval (hrs)**	**RoF (ft/hr)**	**RoF (ft/30min)**
21	0.00	0	16.00	1414.20	48.0	2090880	35	126000		100.0				
15	0.25	6	12.05	1410.25	30.6	1334880	30	108000	756000	63.8	3.95	6	0.658	0.33
9	0.50	12	8.38	1406.58	15.8	686880	26	93600	648000	32.9	3.67	6	0.612	0.31
6	0.63	15	6.63	1404.83	9.3	406080	22	79200	280800	19.4	1.75	3	0.583	0.29
3	0.75	18	4.87	1403.07	3.9	168480	20	72000	237600	8.1	1.76	3	0.587	0.29
1	0.83	20	1.65	1399.85	0.6	24480	11	39600	144000	1.2	3.22	2	1.610	0.81
0.5	0.85	20.5	0.60	1398.80	0.1	4680	5	18000	19800	0.2	1.05	0.5	2.100	1.05
0	0.88	21	0.00	1398.20	0.0	-4320	0	0	9000	0.0	0.60	0.5	1.200	0.60